



**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE
A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN REGISTRADA EN
LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
CON FOLIO MARCADO: 0100094218**

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO	
Fecha de la solicitud: 26/Enero/2018	Folio de la solicitud: 0100005118
Fecha de respuesta: 13/Marzo/2018	Ente público: Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche.
Solicitante: DANIEL Sánchez Barrientos	Correo electrónico: dsanchez66@gmail.com
<p>La Unidad de Transparencia y Datos Personales del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche (INDESALUD), con las atribuciones conferidas en los artículos 44, 45 fracción II, 51 fracción II, 54 y artículo 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Campeche, se procede a emitir la resolución administrativa con motivo de la solicitud de información con el folio registrado citado al rubro de fecha 26 de Enero del 2018, en la Plataforma Nacional de Transparencia dirigido al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado, que consiste en:</p>	
<p align="center">DESCRIPCIÓN CLARA DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN:</p> <p align="center"><i>“Cuánto se invirtió y en qué años en la construcción del hospital materno infantil u hospital del niño y la mujer en Ciudad del Carmen, cuánto en equipamiento, cuál es su estatus, cuántos robos y qué se han robado de esas instalaciones.”</i></p>	

**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
A TRAVÉS DE LA CUAL SE ENTREGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA**

EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN. La presente resolución encuentra fundamentación en los numerales 125, 133 y 136, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en vigor, en relación con los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que pide garantizar al todo gobernado el acceso a la información pública y que debe ser a través de resolución escrita que funde y motive su entrega.

1



MODALIDAD DE ENTREGA. De igual forma, conforme a lo establecido en el numeral 129 de la referida Ley, el interesado registrado bajo el nombre de *Daniel Sánchez Barrientos*, indicó como modalidad de entrega y medio de notificación deseado la Plataforma Nacional de Transparencia y asimismo vía correo electrónico proporcionado.

RESPUESTA. En razón de lo establecido en los párrafos que anteceden y de conformidad con lo informado por los funcionarios de acuerdo a su competencia, se otorga la información en la manera que lo resguardan las unidades administrativas siguientes:

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Indesalud, funcionario que lo representa, comunicó que respecto a los robos en el Hospital Materno Infantil, en Carmen, Campeche, “... *que esta dirección de Asuntos Jurídicos oportunamente presento formal denuncia por el delito de robo a lugar cerrado, registrando los hechos bajos los números de carpeta de investigación: CI-3-2017-19, C.I-3-2017-25, C.I-3-2017-62*”, *mismas que incluye el listado de los bienes descritos que se anexan a la presente respuesta*”.

Por otro lado la Subdirección de Obras conservación y Mantenimiento del Indesalud hizo entrega de la información en la modalidad generada y como la resguarda en formato abierto Excel e *informó los montos invertidos en la construcción y equipamiento del Hospital Materno Infantil de Ciudad del Carmen, Campeche, cuyo estatus del inmueble es que se encuentra bajo resguardo y vigilancia del Indesalud.*

RESUELVE

PRIMERO.- Se da contestación a la solicitud enviada por el solicitante registrado bajo el nombre de, *Daniel Sánchez Barrientos*, marcado con el folio: 0100094218, de conformidad con lo precisado en los apartados correspondientes de la presente resolución administrativa.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento al solicitante mencionado, lo previsto el artículo 147 de la Ley de



Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Campeche, donde le señala que podrá por sí mismo, a través de representante legal, de manera directa o electrónica, el término de *quince días* posteriores a que reciba la presente resolución para interponer el Recurso de Revisión, a través del cual podrá impugnar esta resolución si así lo considera, ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, registrándose en el sistema SIECOTAIPEC en la dirección electrónica: <https://www.cotaipec.org.mx/siecotaipec/?modulo=login&acciones=login>

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución por vía Sistema de Información Electrónica a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la dirección <http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>, tal y como quedó asentado en el acuse de su solicitud.

ASÍ LO RESOLVIÓ LA LICDA. MARIA DE JESUS CHIN DZIB, TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, DEL MUNICIPIO Y ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA TRECE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.



AVISO SIMPLE DE PRIVACIDAD DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDESALUD).

EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD SE EMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26, PÁRRAFO II Y ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, ASÍ COMO ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SUS MUNICIPIOS.

LA **UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES DEL INDESALUD** LE INFORMA LO SIGUIENTE: LOS DATOS PERSONALES QUE RECABAMOS DE USTED, LOS UTILIZAREMOS PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES QUE SON NECESARIAS DE ACUERDO AL SERVICIO QUE SOLICITE:

- 1. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL INDESALUD.**
- 2. EJERCICIO DEL DERECHO ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)**

LA TRANSFERENCIA DE ESTOS DATOS PERSONALES SOLO SE PODRÁ REALIZAR A TRAVÉS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTE ENTE, Y SE REALIZARÁN ÚNICAMENTE CON LA FINALIDAD DE ATENDER SUS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN O PARA EJERCER SUS DERECHOS ARCO.

USTED PUEDE **REVOCAR EL CONSENTIMIENTO** QUE, EN SU CASO, NOS HAYA OTORGADO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES, SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE QUE TENGA EN CUENTA QUE NO EN TODOS LOS CASOS PODREMOS ATENDER SU SOLICITUD O CONCLUIR EL USO DE FORMA INMEDIATA, YA QUE ES POSIBLE QUE POR ALGUNA OBLIGACIÓN LEGAL REQUIRAMOS SEGUIR TRATANDO SUS DATOS PERSONALES.

PARA REVOCAR SU CONSENTIMIENTO DEBERÁ ACUDIR A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES DEL INDESALUD, UBICADA EN LA CALLE 67, NO. 3, ENTRE 10 Y 12, COLONIA CENTRO, MANIFESTÁNDOLO, A TRAVÉS DE OFICIO, CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

USTED PUEDE ACCEDER AL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN ESTA MISMA DIRECCIÓN O EN LA PÁGINA WEB DEL INDESALUD. (<http://www.campeche.salud.gob.mx/>).



Oficio No. 123/2018/JUR-INDESALUD

Asunto: Se emite informe.

San Francisco de Campeche, Camp, a 15 de Febrero de 2018.

**LICDA. MARÍA DE JESÚS CHIN DZIB
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y DATOS PERSONALES DEL INDESALUD.
P R E S E N T E.-**

Por medio del presente, en atención a su oficio UTDI/020/2018 de fecha 30 de Enero de 2018, respecto a la solicitud de información registrada con el número de folio 0100094218, mediante el cual requirió ***"En la construcción del hospital materno infantil u hospital del niño y la mujer en Ciudad del Carmen, cuántos robos y qué se han robado de esas instalaciones"***, muy atentamente me permito informarle lo siguiente:

Que esta Dirección de Asuntos Jurídicos oportunamente presentó formal denuncia por el delito de robo a lugar cerrado, registrando los hechos bajos los números de carpetas de investigación: CI-3-2017-19, C.I-3-2017-25, C.I-3-2017-62, mismas que incluyeron los bienes que en su conjunto se describen de la siguiente forma:

SUBESTACION COMPACTA 15 KV 3F-3H 400 AMPERES NEMACELDA DE ACOMETIDA CENTRALCELDAS DE CUCHILLA DE OPERACION SIN CARGA Y APARTARRAYOS CELDAS DE INTERRUPTOR PRINCIPAL OPERACION CON CARGA CON FUSIBLES DE 160 Y 160 AMPERES CELDAS DE ACOPLAMIENTO A TRANSFORMADORES.
GABINETE DE CUCHILLAS DE SERVICIO 3P-400 A, OPERACION EN GRUPO SIN CARGA.
GABINETE CONTENIENDO EN SU INTERIOR UN SECCIONADOR GENERAL, TRES POLOS, UN TIRO, PROVISTO DE TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA (2X125)A, EQUIPADO CON DISPOSITIVO QUE DISPARA TRIPOLARMENTE EL INTERRUPTOR CUANDO ALGUNO DE LOS FUSIBLES OPERA POR CORTO CIRCUITO, CON ACONDICIONAMIENTO DE DISCO Y PALANCA DESDE EL FRENTE DEL PANEL CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, CLASE 15 KV Y APARTARRAYOS.
GABINETE CONTENIENDO CAMINO DE BARRAS
GABINETE CONTENIENDO EN SU INTERIOR UN SECCIONADOR GENERAL, TRES POLOS, UN TIRO, PROVISTO DE TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA (160)A, EQUIPADO CON DISPOSITIVO QUE DISPARA TRIPOLARMENTE EL INTERRUPTOR CUANDO ALGUNO DE LOS FUSIBLES OPERA POR CORTO CIRCUITO, CON ACONDICIONAMIENTO DE DISCO Y PALANCA DESDE EL FRENTE DEL PANEL CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, CLASE 15 KV.
APARTARRAYOS AUTOVALVULAR DE OXIDO DE ZINC, TIPO DISTRIBUCION MARCA PEISA APARTARRAYOS AUTOVALVULAR PARA 10 KV INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DEL MATERIAL, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, ANDAMIOS, ELEVACIONES HERRAMIENTA, FLETES, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA DIARIA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DEL VOLUMEN GENERADO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

C





TRANSFORMADOR (TR 1E)TRIFASICO TIPO SECO DE DISTRIBUCION SERVICIO INTERIOR DE 750KVA,CON GARGANTA EN LOS BUSHINGS DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, AUTOENFRIADO EN AIRE "AA" 13.2 KV, 60HZ., EN EL PRIMARIO, 480V/277V, 60HZ, EN EL SECUNDARIO CONEXION DELTA-ESTRELLA, CON 4 DERIVACIONES DE REGULACION, DOS ARRIBA Y DOS ABAJO DEL 2.5% C/U. DEL VOLTAJE NOMINAL EN EL PRIMARIO, DISEÑADO PARA OPERAR NORMALMENTE A 50° C. SOBRE UNA MEDIA AMBIENTE DE 30°C. MAXIMA DE 40°C, PERO CON AISLAMIENTO CLASE "F" PARA 150°C, Y UNA IMPEDANCIA DE 5.75 %, (DEVANADO COBRE-COBRE), MARCA AREVA,PROLEC O IEM.(PARA TRABAJAR A LA ALTITUD DE LA CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE)
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO DE 1500 KVA,CON UNA RELACION 13.2/480-277 VOLTS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN,PEINADO DE CABLES,CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (PUOT).

TRANSFORMADOR (TR 1E)TRIFASICO TIPO SECO DE DISTRIBUCION SERVICIO INTERIOR DE 1200KVA,CON GARGANTA EN LOS BUSHINGS DEL PRIMARIO Y SECUNDARIO, AUTOENFRIADO EN AIRE "AA" 13.2 KV, 60HZ., EN EL PRIMARIO, 480V/277V, 60HZ, EN EL SECUNDARIO CONEXION DELTA-ESTRELLA, CON 4 DERIVACIONES DE REGULACION, DOS ARRIBA Y DOS ABAJO DEL 2.5% C/U. DEL VOLTAJE NOMINAL EN EL PRIMARIO, DISEÑADO PARA OPERAR NORMALMENTE A 50° C. SOBRE UNA MEDIA AMBIENTE DE 30°C. MAXIMA DE 40°C, PERO CON AISLAMIENTO CLASE "F" PARA 150°C, Y UNA IMPEDANCIA DE 5.75 %, (DEVANADO COBRE-COBRE), MARCA AREVA,PROLEC O IEM.(PARA TRABAJAR A LA ALTITUD DE LA CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE)
TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO DE 1500 KVA,CON UNA RELACION 13.2/480-277 VOLTS INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN,PEINADO DE CABLES,CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (PUOT).

TABLERO DE DISTRIBUCION AUTOSOPORTADO, QD-PACT-LOGIC, CLASE 2700, 480V/277V, 3F, 4H, 60HZ.(TG-1N) MARCA: SQUARE'D O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO SECCION DERIVADA DE DOBLE COLUMNA CON ZAPATAS GENERALES DE 2500 A.480/277 VOLTS. UNIDO ELECTRICAMENTE A LA SECCION ANTERIOR.CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN,PEINADO DE CABLES,CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (PUOT).

TABLERO DE DISTRIBUCION AUTOSOPORTADO, QD-PACT-LOGIC, CLASE 2700, 480V/277V, 3F, 4H, 60HZ. (TSG-2N) MARCA: SQUARE'D O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO SECCION PPAL CON INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO MASTERPACT DE 3P-1600A(NW16-65KA),PROTECCION DE FALLA A TIERRA,EQUIPO DE MEDICION POWER METER,480/277 VOLTS. Y DOS INTERRUPTORES DERIVADOS: INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN,PEINADO DE CABLES,CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (PUOT).





TABLERO DE DISTRIBUCION AUTOSOPORTADO ("TG-1E") SECCION PRINCIPAL, TIPO QD-PACT-LOGIC, CLASE 2700, MARCA: SQUARE'D O EQUIVALENTE. 480V/277 V, 3F, 4H, 60HZ. TIPO QD-PACT-LOGIC, CLASE 2700,CONTENIENDO INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO TERMOMAGNETICO DE 3P-600 AMP.(LC-65KA), PROTECCION DE FALLA A TIERRA Y EQUIPO DE MEDICION POWER METER Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS: INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, PEINADO DE CABLES, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).

TABLERO DE DISTRIBUCION AUTOSOPORTADO ("TG-2E") SECCION PRINCIPAL, TIPO QD-PACT-LOGIC, CLASE 2700, MARCA: SQUARE'D O EQUIVALENTE. 220V/127 V, 3F, 4H, 60HZ. TIPO QD-PACT-LOGIC, CLASE 2700,SECCION PRINCIPAL,CONTENIENDO INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO MASTERPACT DE 3P-1600 AMP.(NW16-65KA), PROTECCION DE FALLA A TIERRA Y EQUIPO DE MEDICION POWER METER Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS: INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, PEINADO DE CABLES, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).

TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO TRFS-2N Y TRF-3NDE 500 KVA CON UNA RELACION DE 480V/220V-127V, 3F,4H,60HZ.,CON CUATRO DERIVACIONES 2 ARRIBA Y DOS ABAJO CADA UNA DE 2.5%,CON UNA ELEVACION DE TEMPERATURA DE 150 °C, (DEVANADO COBRE-COBRE)MCA. SQUARED.(PARA TRABAJAR A LA ALTITUD DE CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE. CAT. EE500T132H INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN,CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).

TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO TRFS-N DE 112.5 KVA CON UNA RELACION DE 480V/220V-127V, 3F,4H,60HZ.,CON CUATRO DERIVACIONES 2 ARRIBA Y DOS ABAJO CADA UNA DE 2.5%,CON UNA ELEVACION DE TEMPERATURA DE 150 °C, (DEVANADO COBRE-COBRE)MCA. SQUARED.(PARA TRABAJAR A LA ALTITUD DE CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE. CAT.EE112T132H INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN,CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).

TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO TRFS-E DE 75 KVA CON UNA RELACION DE 480V/220V-127V, 3F,4H,60HZ.,CON CUATRO DERIVACIONES 2 ARRIBA Y DOS ABAJO CADA UNA DE 2.5%,CON UNA ELEVACION DE TEMPERATURA DE 150 °C, (DEVANADO COBRE-COBRE)MCA. SQUARED.(PARA TRABAJAR A LA ALTITUD DE CIUDAD DEL CARMEN CAMPECHE. CAT.75T132H INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN,CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PUOT).

C





PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PE-01, 600KW/750 KVA, 480V/277V, 3F, 4H, 60HZ. F.P.= 0.8, TIPO HOSPITAL CON INTERRUPTOR PRINCIPAL AUTOMATICO DE 3P-2500A, INCLUYE TANQUE DE DIA, MARCA OTTOMOTORES (PARA TRABAJAR A LA ALTITUD DE CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE). (VER ESPECIFICACIONES PROPIAS) PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA PE-01, 1200KW/1500 KVA, 480V/277V, 3F, 4H, 60HZ. F.P.= 0.8, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, COLOCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y LA CALIBRACION DE LOS DISTINTOS EQUIPOS DE TRANSFERENCIA, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, (PUOT).

PUERTA DE TAMBOR A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/4" FORRADO CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR POR AMBAS CARAS; TERMINADO EN ACABADO DE ESMALTE EPOXICO TIPO ANTIBACTERIAL Y ANTIHONGOS BARNIZ NATURAL Y/O ENTINTADO SMA; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: BATIENTE Y ALUMINIO DE 2" ANODIZADO BLANCO, CERRADURA MOD. EIFEL MARCA YALE, TOPE RECTO DE PARED MOD. 51C MARCA PHILIPS, BISAGRAS DE LIBRO DE 3", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, DE ACUERDO A PROYECTO, TIPO PTA-03 DE 1.00X2.20 M.

2 MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA TERAPIA INTENSIVA GE, i CENTRAL / B650 + DASH 4000.

Sin otro particular por el momento y en espera de que la información remitida le sea de suma utilidad, le reitero las seguridades de mi consideración más distinguida.

A T E N T A M E N T E

**LIC. FELIX ENRIQUE SELEM VILLANUEVA
DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEL INDESALUD.**

C.c.p. Archivo

